

Kankaanpään kaupunki
Ympäristöpalvelut
Kuninkaanlähteenkatu 8
38700 KANKAANPÄÄ



Projektin nimi Palojoen vesiosuuskunta, ottamo
Näytteet otettu¹ 3.10.2024
Näytteen ottaja¹ Terv.tark Susanna Salokangas
Näytteet saapuneet 3.10.2024

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus ¹
24TV15464	Ottamo, lähtevä, UV-valo
24TV15465	Ottamo, raakavesi

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	24TV15464	24TV15465	Rajat
Mangaani	LA076*	µg/l		< 1	<50 (t)
Rauta	LA076*	µg/l		< 10	<200 (t)
pH	LA147*			6,8	6,5-9,5 (t)
Nitriitti NO ₂	LA129*	mg/l NO ₂		<0,007	≤0,50 (v)
Nitraatti, NO ₃	LA005*	mg/l NO ₃		0,86	≤50 (v)
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600TH*	pmy/ml	0		ei epätavallisia muutoksia
Kolimuotoiset bakteerit	LA604TH*	MPN/100 ml	0	0	0 (t)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	0	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

24TV15464- lähtevä

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy

Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

terveystarkastaja@kankaanpaa.fi

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testau tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA005	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA076	SFS-EN ISO 11885:2009
LA129	SFS-EN ISO 13395:1997, CFA-analysaattori
LA147	SFS 3021:1979
LA600TH	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Mangaani*	24TV15465		4.10.2024	A
Rauta*	24TV15465		4.10.2024	A
pH*	24TV15465	0,2	4.10.2024	A
Nitriitti NO ₂ *	24TV15465		4.10.2024	A
Nitraatti, NO ₃ *	24TV15465	15 %	4.10.2024	A
Escherichia coli*	24TV15464	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
.	24TV15465	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	24TV15464	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV15464	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
.	24TV15465	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24TV15464	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A
.	24TV15465	Toimitetaan pyydettäessä	3.10.2024	A

A KVYV Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi